

PRODUKTDATENBLATT / PRODUCTFICHE

(VO (EU) 2015/1094 Anhang IV)

Händler:



www.saro.de Tel. +49 (0) 2822 9258-0

Anhang / Annex IV a)

Name und Handelsmarke des Lieferanten

Supplier's name or trade mark

MARECOS

Anschrift des Lieferanten

Address of the supplier

Rua Armando Marecos, Estrada Municipal 565,
Vale de Água de Fora 565, 2025-586 Santarém
Santarém Tremês, PT

Anhang / Annex IV b)

Modellkennung des Lieferanten

Supplier's model identifier

Modell / Model:

FGB 451-267 PO

Bestell-Nr. / Order No:

486-2050

Verwendung

Backbarcooler, 4 Türen mit R290 /
Back barcooler, 4 doors with R290

Gerätekurzbeschreibung /
Device brief description

Backbarcooler (außen: Stahl, kunststoffbeschichtet - schwarz + innen: weiß) mit Volltüren
B 2675 x T 565 x H 890/905 mm

Anhang / Annex IV c)

Art des Modells / Type of model:

[Zutreffendes ankreuzen! / Check where applicable!]

Vertikaler Kühlschrank

Vertical cabinet

Tischkühlschrank

Counter cabinet

Mehrzweck-Kühllagerschrank

Multi-use cabinet

Niederleistungskühllagerschrank

Light-duty cabinet

Hochleistungskühllagerschrank

Heavy-duty cabinet

Weder Nieder- noch Hochleistungsgerät.

Neither light- nor heavy-duty cabinet.

Kühlbetriebstemperatur

Chilled operating temperature

Gefrierbetriebstemperatur

Frozen operating temperature

Anhang / Annex IV d)

Energieeffizienzklasse

Energy efficiency class

D

Energieeffizienzindex (EEI)

Energy efficiency index (EEI)

68,0

Anhang / Annex IV f)

Energieverbrauch

in 24 Stunden (E24h)

Energy consumption

over 24 hours (E24h)

6

kWh/24h

(5,808 kWh)

Anhang / Annex IV f)

Energieverbrauch

pro Jahr

Energy consumption per year

2120

kWh/a

Anhang / Annex IV g)

Nettorauminhalt jedes Faches bei

Kühlbetriebstemperatur - Fach 1

Net volume of each compartment at chilled operating temp. - comp. 1

522

L

Nettorauminhalt jedes Faches bei

Gefrierbetriebstemperatur - Fach 1

Net volume of each compartment at chilled operating temp. - comp. 1

-

L

Anhang / Annex IV h)

Testbedingungen / Testconditions :

Klimaklasse gemäß Anhang IX Tabelle 3

Climate class in accordance with Table 3 in Annex IX

4

Trockenkugelttemperatur /

Relative Luftfeuchtigkeit

Dry bulb temperature /

Relative humidity

30°C - 55%

Anhang / Annex IV j)

Rev. 001 10/2021